Котельная ООО «Спецторг Плюс»	ДЕ25-14 ГМ	мазут	-	-	16,4	1989
	ДЕ25-14 ГМ	мазут	-	-	16,4	1989
	ДЕ25-14 ГМ	газ	-	-	16,4	1989
	ДЕ25-14 ГМ	газ	-	-	16,4	1989
	Висман	газ	-	-	4,3	2015
	Висман	газ	-	-	4,3	2015
	Висман	газ	-	-	1,46	2015
Котельная АО «Старк-Ресурс»	ДЕ10-14ГМО	газ	-	-	5,97	1997
	ДЕ10-14ГМО	газ	-	-	5,97	1996
	КЕ25-13С	газ	-	-	16,4	1985
	ДКВР25-13	газ	-	-	16,84	1968
Котельная ст. Полянки АО «Яргортеплоэнерго»	НР-18	газ	-	-	0,26	2010
	НР-18	газ	-	-	0,26	2010
Котельная Ярославского электровозоремонтного завода имени Б.П. Бещева - филиала АО «Желдорреммаш»	ДЕ-10/14	газ	мазут	-	6	1986
	ДКВР-10/13	газ	мазут	-	5	1971
	ДКВР-10/13	газ	мазут	-	5	1969
	ДКВР-10/13	газ	мазут	-	5	1971
Котельная ФКУ УФСИН СИЗО-1	НР-18	уголь	-	-	1	2001
	НР-18	уголь	-	-	1	2001
	НР-18	уголь	-	-	1	2001
	КВр-17,4-95	уголь	-	-	1,5	2015
Котельная ООО «Теплотехник»	Logano SK 745 - 1200	газ	-	-	0,89	2015
	Logano SK 745 - 1200	газ	-	-	0,89	2015
Котельная ООО «СК Резерв»	Vitoplex 100	газ	дизельное топливо	-	1,72	2015
	Vitoplex 100	газ	дизельное топливо	-	1,72	2015

Регулирование отпуска тепла по источникам осуществляется по качественному принципу путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе по отопительному температурному графику в зависимости от температуры наружного воздуха.

Расчетная температура наружного воздуха для города Ярославля составляет -31 °С.

Зоны действия источников ресурсов и температурные графики представлены в таблице:

№ п/п	Котельная	Температурный график	Зоны действия	Протяженность, м	Износ, %	Схема подключения
1.	ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2»	150/70 °С со срезкой до 130 °С	Волжская набережная, Которосльная набережная, ул. Володарского, ул. Свердлова, ул. Комсомольская, просп. Октября и ул. Полушкина роща	109761	54	открытая
2.	ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-2»	150/70 °С со срезкой до 130 °С	просп. Октября, ул. Чкалова, ул. Щапова, ул. Тургенева, ул. Свердлова, просп. Толбухина, ул. Богдановича, ул. Лисицина, ул. Рыбинская, ул. Городской вал, ул. Ухтомского, вдоль линии РЖД через вокзал «Ярославль-Главный», ул. Автозаводская, Промышленное шоссе и ул. Промышленная, ул. Громова, Мурманский проезд, ул. Труфанова, ул. Панина, Ленинградский просп., просп. Дзержинского, Тутаевское шоссе, просп. Октября	128650	54	открытая
3.	ТЭЦ-3 ПАО «ТГК-2»	150/70 °С со срезкой до 130 °С	Московский просп., ул. Калинина, 2-я Закоторосльная набережная, просп. Толбухина, просп. Октября и ул. Краснoперекопская	141736	54	открытая
4.	ЛК ПАО «ТГК-2»	150/70 °С со срезкой до 130 °С (т/м «Красноборская»), 95/70 (т/м 1 и 2 поселков)	ул. 4-я Ляпинская, ул. 2-я Больничная, ул. Новая, ул. Моховая, ул. Шоссейная, ул. Союзная, ул. Маяковского, просп. Авиаторов	22461,8	54	открытая
5.	ТВК ПАО «ТГК-2»	150/70 °С со срезкой до 130 °С	ул. Волгоградская, ул. Бабича, ул. Строителей, просп. Дзержинского, Тутаевское шоссе, ул. Елены Колесовой и ул. Громова	43000	54	открытая
6.	РК-1 «Газпром теплоэнерго Ярославль»	130/70 °С со срезкой до 115 °С	ул. Спартаковская, ул. Панфилова, ул. Лебедева, ул. Житейская, ул. Здоровья	19129,35	72	открытая
7.	РК-2 «Газпром теплоэнерго Ярославль»	105/70 °С со срезкой до 95 °С	поселок Завода 50	5909,03	72	закрытая
8.	РК-3 «Газпром теплоэнерго Ярославль»	95/70 °С	ул. Колышкина, ул. Мастеровая, ул. Главная	1100,4	72	закрытая
9.	РК-4 «Газпром теплоэнерго Ярославль»	95/70 °С	ул. Столярная, ул. Смолякова, 1-й Заречный переулок, ул. Урочская	1399,5	72	закрытая
10.	Котельная № 11 АО «Яргортеплоэнерго»	95/70 °С	Костромское шоссе, пос. Великий	5250	72	зависимая
11.	Котельная № 12 АО «Яргортеплоэнерго»	95/70 °С	просп. Фрунзе, ул. Марголина, Тормозной переулок, ул. Щепкина, ул. Звездная, ул. Ярославская	21090	72	открытая, зависимая
12.	Котельная № 13 АО «Яргортеплоэнерго»	150/70 °С со срезкой до 120 °С	просп. Фрунзе, Тормозное шоссе, Костромское шоссе	1928,78	72	открытая, зависимая
13.	Котельная № 21 АО «Яргортеплоэнерго»	95/70 °С	ул. Туговская, ул. Малая Московская, ул. Подгорная, ул. Гужевая	847	72	открытая, зависимая
14.	Котельная № 22 АО «Яргортеплоэнерго»	95/70 °С	Тормозное шоссе, 2-й Луговский переулок, 3-й Луговский переулок, 5-й Луговский переулок	606	72	зависимая
15.	Котельная № 23 АО «Яргортеплоэнерго»	95/70 °С	ул. Суздальская, переулок Минина	607	72	зависимая
16.	Котельная № 24 АО «Яргортеплоэнерго»	95/70 °С	Московский просп., ул. Ямская, ул. Запрудная	286	72	зависимая
17.	Котельная № 26 АО «Яргортеплоэнерго»	95/70 °С	Тормозное шоссе, ул. Летная, просп. Фрунзе	637	72	зависимая
18.	Котельная № 29 АО «Яргортеплоэнерго»	95/70 °С	здание школы по ул. Туговской, д. 11	1	72	закрытая
19.	Котельная № 31 АО «Яргортеплоэнерго»	95/70 °С	ул. Большая Федоровская, ул. Малая Химическая, ул. Лекарская, ул. Стрелецкая	1	72	закрытая
20.	Котельная № 38 АО «Яргортеплоэнерго»	95/70 °С	ул. 1-я Поперечная, Парковый проезд, ул. Старая Московская	435,1	72	открытая, зависимая
21.	Котельная № 43 АО «Яргортеплоэнерго»	130/70 °С	ул. 1905 года, 1-я Норская набережная, ул. Пекарская, ул. 1-я Приречная	8835	72	открытая, зависимая
22.	Котельная № 44 АО «Яргортеплоэнерго»	95/70 °С	Тутаевское шоссе, переулок Коммунаров, ул. 18 Марта, ул. Центральная	650,5	72	зависимая
23.	Котельная № 45 АО «Яргортеплоэнерго»	95/70 °С	ул. Большая Норская, 4-й Норский переулок	517,1	72	зависимая
24.	Котельная № 46 АО «Яргортеплоэнерго»	95/70 °С	Тутаевское шоссе, ул. Брагинская, 16 линия поселка 2-е Брагино, ул. Бабича	1465,05	72	открытая, зависимая
25.	Котельная № 49 АО «Яргортеплоэнерго»	95/70 °С	Тутаевское шоссе, переулок Коммунаров	19,5	72	открытая, зависимая
26.	Котельная № 210 АО «Яргортеплоэнерго»	95/70 °С	1-я Закоторосльная набережная, ул. Златоустинская, ул. Кирпичная	262	72	зависимая
27.	Котельная № 212 АО «Яргортеплоэнерго»	95/70 °С	ул. 1-я Портовая, ул. 3-я Портовая, Тормозное шоссе и берег р. Волги	3573,4	72	открытая, зависимая
28.	Котельная № 213 АО «Яргортеплоэнерго»	95/70 °С	г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 2б	1588,8	0	зависимая
29.	Котельная № 214 АО «Яргортеплоэнерго»	95/70 °С	просп. Авиаторов, ул. Маяковского, ул. Мостецкая	19,4	72	зависимая
30.	Котельная № 215 АО «Яргортеплоэнерго»	85/70 °С	здание ДЮСШ № 21, расположенное по адресу: ул. Мостецкая, д. 8а, и компания ООО «Промстройинвест»	24,75	72	зависимая
31.	Котельная № 217 АО «Яргортеплоэнерго»	95/70 °С	здание МОУ ОШ № 35, расположенное по адресу: ул. Кривова, д. 4	34,2	72	зависимая
32.	Котельная № 218 АО «Яргортеплоэнерго»	110/75 °С	ул. Сосновая, д. 3а	65	0	независимая